

# 시험 성적서

(성적서 번호 : MCH2012-157)

1. 신청인  
회사명 : (주)기승금속  
대표자 : 이근기  
주소 : 서울시 마포구 연남동 452-2
2. 품명 : Multi-Cock, Easy-Cock
3. 성적서용도 : 품질확인용
4. 접수일자 : 2012. 5. 25
5. 시험일자 : 2012. 5. 25 ~ 2012. 6. 19.
6. 시험방법 : KS B 2331 (수도꼭지)

## 시험 결과

항 목	시 료		시험방법	
	Multi-Cock	Easy-Cock		
조작 성능	이상없음	이상없음	KS B 2331 : 2011	
토수 성능(L/min)	10.3	10.2		
내압 성능(수압 1.72 MPa, 1분)	이상없음	이상없음		
물충격 한계 성능(MPa)	0.1	0.1		
내구 성능	조작 성능	이상없음		이상없음
	내압 성능(수압 1.72 MPa, 1분)	이상없음		이상없음

- 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
- 이 성적서는 당 시험연구원의 사전 서면동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

2012. 6. 19.

시험자  
성명 : 서상근

(서명)



승인자  
성명 : 이상배

(서명)




**한국기계전기전자시험연구원장 (인)**

www.ktc.re.kr / (463-470) 경기도 성남시 분당구 궁내동 349-2  
Tel: 031-785-1200, Fax: 031-785-1219

